

Ceník a limitní hodnoty pro přijímané odpady a odpadní vody na ČOV

r. 2019

Základní ukazatele

cena (Kč/t)	stočné	122,-	311,-	576,-	971,-	dohodou
Ukazatel	kategorie S	kategorie A (odpadní voda s obsahem kalu ze septiku a žump + odpady 190805, 200304)	kategorie B (odpadní voda s obsahem písku z čištění kanalizace, 190809, 200306 + odpady "O", "NO")	kategorie C (odpadní vody, odpady "O", "NO")	kategorie D (odpadní vody, odpady "O", "NO")	kategorie E (odpadní vody, odpady "O", "NO", chemické záchodky**)
pH	6 - 9	6 - 9	6 - 9	5 - 10	5 - 12	4 - 12
Chem.spotřeba O ₂ ,CHSK (mg/l)	800	15 000	30 000	40 000	50 000	*
Veškeré látky, VL (mg/l)	350	30 000	30 000	50 000	50 000	*
Fosfor celkový, P _{celk} (mg/l)	10	100	150	200	250	*
Dusík celkový, N _{celk} (mg/l)	70	1000	1200	1500	2000	*
Rozpuštěné anorg.solí, RAS (mg/l)	1 200	3000	3000	6000	6000	6000

Pozn.: * limit bude stanoven smluvně na základě individuálního posouzení předem dodaného rozboru odpadu/odpadní vody

**cena za chemické záchodky: 664,-

Ostatní ukazatele

Ukazatel	odpadní vody (stočné)	odpady (VL>10 000)	odpadní voda (VL<10 000)
jednotka	mg/l	mg/kg sušiny	mg/l
CHSK/BSK ₅			3
Biochem.spotřeba O ₂ , BSK ₅	400		1500
Amoniakální dusík, N-NH ₄ ⁺	45		500
Sířany, SO ₄ ²⁻	400	*	2000
Chloridy, Cl ⁻	150	*	600
Fluoridy, F ⁻	2	300	10
Tenzidy anionaktivní, PAL-A	5	1500	50
Extrahovatelné látky, EL	60	9000	300
Uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	7	300	35
Kyanidy celkové, CN ⁻ _{celk}	0,2	30	1
Kyanidy toxické, CN ⁻ _{tox}	0,05	1,5	0,05
Fenoly jednosytné	10	150	50
Rtuť, Hg	0,01	4	0,05
Nikl, Ni	0,1	50	0,5
Měď, Cu	0,1	400	0,5
Chrom celkový, Cr _{celk}	0,3	300	1,5
Chrom šestimocný, Cr ⁶⁺	0,05		
Olovo, Pb	0,1	200	0,5
Arzen, As	0,1	10	0,5
Zinek, Zn	0,5	1000	3
Selen, Se	0,2		
Molybden, Mo	0,1	15	0,5
Kobalt, Co	0,01		
Kadmium, Cd	0,01	1,5	0,05
Benzen, toluen, etylbenzen, BTEX		2	15
Adsorb.org.halogen.uhlovodíky, AOX (filtr, nefiltr)	0,1	10	0,5

Pozn.: *limit bude stanoven smluvně na základě individuálního posouzení předem dodaného rozboru odpadu/odpadní vody

Název činnosti	cena (Kč/t)
čištění odpadních vod s obsahem kalu ze septiků a žump v obci Roztoky u Prahy - včetně dopravy	142,-
čištění odpadních vod s obsahem kalu ze septiků a žump v obcích mimo Roztoky u Prahy - bez dopravy	82,-
čištění odpadních vod s obsahem kalu ze septiků a žump v obci Špindlerův Mlýn a v jeho okolí - bez dopravy	194,-

Název činnosti	cena (Kč/výplach)
výplach cisteren (pouze po svozu odpadů kategorie "O")	537,-

Schválil: Ing. Ota Stehno
 provozní ředitel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 415 50 Teplice, Přítkovská 1689
 IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
 404

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V Teplicích dne: 20. 11. 2018