## Ceník a limitní hodnoty pro přijímané odpady a odpadní vody na ČOV platný od 1.9.2022

**Základní ukazatele**

| cena (Kč/t) | stočné | 187,- | 483,- | 958,- | 1615,- | dohodou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukazatel** | **kategorie S** | **kategorie A** (odpadní voda s obsahem kalu ze septiku a žump + odpady 190805, 200304) | **kategorie B** (190809,odpady "O", "NO") | **kategorie C** (odpadní voda s obsahem písku z čištění kanalizace, odpadní vody, 200306, odpady "O", "NO") | **kategorie D** (odpadní vody, odpady "O", "NO") | **kategorie E** (odpadní vody, odpady "O", "NO", chemické záchodky**) |
| pH | 6 - 9 | 6 - 9 | 6 - 9 | 5 - 10 | 5 - 12 | 4 - 12 |
| Chem.spotřeba $O_2$,CHSK (mg/l) | 800 | 15 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | * |
| Veškeré látky, VL (mg/l) | 350 | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | * |
| Fosfor celkový, $P_{celk}$ (mg/l) | 10 | 100 | 150 | 200 | 250 | * |
| Dusík celkový, $N_{celk}$ (mg/l) | 70 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | * |
| Rozpuštěné anorg.soli, RAS (mg/l) | 1 200 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6000 |

Pozn.: * limit bude stanoven smluvně na základě individuálního posouzení předem dodaného rozboru odpadu/odpadní vody

****cena za chemické záchodky: 1009,- Kč/t**

**Ostatní ukazatele**

| Ukazatel | odpadní vody (stočné) | odpady (VL>10 000) | odpadní voda (VL<10 000) |
|---|---|---|---|
| jednotka | mg/l | mg/kg sušiny | mg/l |
| CHSK/$BSK_5$ | | | 3 |
| Biochem.spotřeba $O_2$, $BSK_5$ | 400 | | 1500 |
| Amoniakální dusík, N-$NH_4^+$ | 45 | | 500 |
| Sírany, $SO_4^{2-}$ | 400 | * | 2000 |
| Chloridy, $Cl^-$ | 150 | * | 600 |
| Fluoridy, $F^-$ | 2 | 300 | 10 |
| Tenzidy anionaktivní, PAL-A | 5 | 1500 | 50 |
| Extrahovatelné látky, EL | 60 | 9000 | 300 |
| Uhlovodíky $C_{10}$-$C_{40}$ | 7 | 300 | 35 |
| Kyanidy celkové, $CN^-_{celk}$ | 0,2 | 30 | 1 |
| Kyanidy toxické, $CN^-_{tox}$ | 0,05 | 1,5 | 0,05 |
| Fenoly jednosytné | 10 | 150 | 50 |
| Rtuť, Hg | 0,01 | 4 | 0,05 |
| Nikl, Ni | 0,1 | 50 | 0,5 |
| Měď, Cu | 0,1 | 400 | 0,5 |
| Chrom celkový, $Cr_{celk}$ | 0,3 | 300 | 1,5 |
| Chrom šestimocný, $Cr^{6+}$ | 0,05 | | |
| Olovo, Pb | 0,1 | 200 | 0,5 |
| Arzen, As | 0,1 | 10 | 0,5 |
| Zinek, Zn | 0,5 | 1000 | 3 |
| Selen, Se | 0,2 | | |
| Molybden, Mo | 0,1 | 15 | 0,5 |
| Kobalt, Co | 0,01 | | |
| Kadmium, Cd | 0,01 | 1,5 | 0,05 |
| Benzen, toluen, etylbenzen, BTEX | | 2 | 15 |
| Adsorb.org.halogen.uhlovodíky, AOX (filtr, nefiltr) | 0,1 | 10 | 0,5 |

Pozn.: *limit bude stanoven smluvně na základě individuálního posouzení předem dodaného rozboru odpadu/odpadní vody

| Název činnosti | cena (Kč/t) |
|---|---|
| čištění odpadních vod s obsahem kalu ze septiků a žump v obci Roztoky u Prahy - včetně dopravy | 324,- |
| čištění odpadních vod s obsahem kalu ze septiků a žump v obcích mimo Roztoky u Prahy - bez dopravy | 138,- |
| doprava (Kč/km) | 54,- |
| manipulace - účtována min. první započatá hodina práce na 1 pracovníka (Kč/h) | 1632,- |
| čištění odpadních vod s obsahem kalu ze septiků a žump v obci Špindlerův Mlýn a v jeho okolí - bez dopravy | 233,- |

| Název činnosti | cena (Kč/výplach) |
|---|---|
| výplach cisteren (pouze po svozu odpadů kategorie "O") | 811,- |

Schválila: Ing. Jana Michalová
provozně-technická ředitelka

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V Teplicích dne: 29.7.2022

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451