

# Přehled požárních hydrantů

## OBEČ: Brniště

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
293137	Česká Lípa	Brniště	Brniště		-713651,193	-974349,317	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	19.08.2020	provoz ScVK	0,33	0,09	9,50	ANO		mapa
270705	Česká Lípa	Brniště	Hlemýždí		-712931,310	-976588,809	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	19.08.2020	provoz ScVK	0,44	0,13	11,42	ANO		mapa
291777	Česká Lípa	Brniště	Velký Grunov		-713226,672	-977224,949	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	19.08.2020	provoz ScVK	0,51	0,09	9,50	ANO		mapa