

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Chotovice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
283441	Česká Lípa	Chotovice	Chotovice		-723260,870	-972370,850	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	03.09.2020	provoz ScVK	0,62	0,19	13,80	ANO		mapa