

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Doksy

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
264737	Česká Lípa	Doksy	Doksy	náměstí Republiky	-719123,200	-992766,490	Požární hydrant	Ne	LT 80	80	19.08.2020	provoz ScVK	0,32	0,15	12,26	ANO		mapa
46673	Česká Lípa	Doksy	Doksy	Valdštejnská	-719709,930	-991608,030	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	19.08.2020	provoz ScVK	0,40	0,13	11,42	ANO		mapa
529637	Česká Lípa	Doksy	Doksy	Valdštejnská	-720216,810	-991086,140	Požární hydrant	Ano	OC 150	80	19.08.2020	provoz ScVK	0,34	0,17	13,05	ANO		mapa
273265	Česká Lípa	Doksy	Staré Splavy	Dalibora z Myšlína	-720407,040	-989223,790	Požární hydrant	Ne	PE 160	80	19.08.2020	provoz ScVK	0,48	0,13	11,42	ANO		mapa
304945	Česká Lípa	Doksy	Staré Splavy	Zátiší	-720690,270	-989455,620	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	19.08.2020	provoz ScVK	0,57	0,15	12,26	ANO		mapa