

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Dubnice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
13265	Česká Lípa	Dubnice	Dubnice		-705785,550	-975524,150	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	19.08.2020	provoz ScVK	0,58	0,19	13,80	ANO		mapa
24753	Česká Lípa	Dubnice	Dubnice		-706062,659	-977097,556	Požární hydrant	Ano	PVC 90	80	19.08.2020	provoz ScVK	0,56	0,16	12,66	ANO		mapa
269105	Česká Lípa	Dubnice	Dubnice		-706052,319	-976596,660	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	19.08.2020	provoz ScVK	0,57	0,15	12,26	ANO		mapa
285233	Česká Lípa	Dubnice	Dubnice		-705933,079	-976190,200	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	19.08.2020	provoz ScVK	0,59	0,14	11,85	ANO		mapa