

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Kravaře

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
294305	Česká Lípa	Kravaře	Kravaře	Gen. Svobody	-736864,390	-982834,110	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	19.08.2020	provoz ScVK	0,26	0,12	10,97	ANO		mapa
297201	Česká Lípa	Kravaře	Kravaře	P. Bezručů	-736624,276	-982530,082	Požární hydrant	Ne	LT 80	80	19.08.2020	provoz ScVK	0,26	0,10	10,01	ANO		mapa
262609	Česká Lípa	Kravaře	Kravaře	Úštěcká	-736735,045	-982916,477	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	19.08.2020	provoz ScVK	0,25	0,14	11,85	ANO		mapa