

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Ralsko

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
287825	Česká Lípa	Ralsko	Hradčany		-713309,759	-986867,689	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,52	0,17	12,56	ANO		mapa
310641	Česká Lípa	Ralsko	Hradčany		-711868,900	-986381,160	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,51	0,16	12,19	ANO		mapa
460753	Česká Lípa	Ralsko	Hradčany		-714275,707	-986883,867	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,54	0,19	13,28	ANO		mapa
289361	Česká Lípa	Ralsko	Hvězdov		-709580,716	-985654,135	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,45	0,18	12,93	ANO		mapa
289377	Česká Lípa	Ralsko	Hvězdov		-709061,431	-985805,223	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,51	0,18	12,93	ANO		mapa
277521	Česká Lípa	Ralsko	Hvězdov		-709047,273	-986158,163	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,46	0,17	12,56	ANO		mapa
11521	Česká Lípa	Ralsko	Kuřívody		-707739,230	-991422,940	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,55	0,18	12,93	ANO		mapa
450625	Česká Lípa	Ralsko	Kuřívody		-708323,390	-991822,050	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,54	0,17	12,56	ANO		mapa