

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Skalice u České Lípy

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
25329	Česká Lípa	Skalice u České Lípy	Skalice u České Lípy		-725226,340	-971747,309	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,62	0,15	11,80	ANO		mapa
290769	Česká Lípa	Skalice u České Lípy	Skalice u České Lípy		-725082,152	-970740,293	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,65	0,15	11,80	ANO		mapa