

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Stráž pod Ralskem

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
23761	Česká Lípa	Stráž pod Ralskem	Stráž pod Ralskem	Jižní	-707194,750	-979127,417	Požární hydrant	Ano	PVC 160	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,66	0,20	13,63	ANO		mapa
304337	Česká Lípa	Stráž pod Ralskem	Stráž pod Ralskem	Mimoňská	-707074,130	-978942,250	Požární hydrant	Ano	LT 100	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,65	0,19	13,28	ANO		mapa
271793	Česká Lípa	Stráž pod Ralskem	Stráž pod Ralskem	Pionýrů	-706801,426	-978948,897	Požární hydrant	Ano	LT 100	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,65	0,19	13,28	ANO		mapa
65857	Česká Lípa	Stráž pod Ralskem	Stráž pod Ralskem	Revoluční	-706771,830	-978875,840	Požární hydrant	Ne	LT 300	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,64	0,19	13,28	ANO		mapa