

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Stružnice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
272289	Česká Lípa	Stružnice	Jezvé		-732919,260	-975750,320	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,52	0,16	12,19	ANO		mapa
272385	Česká Lípa	Stružnice	Stružnice		-731281,600	-976457,030	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,52	0,20	13,63	ANO		mapa
183649	Česká Lípa	Stružnice	Stružnice		-730005,400	-977695,280	Požární hydrant	Ne	PVC 90	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,44	0,16	12,19	ANO		mapa