

Přehled požárních hydrantů

OBEČ: Žandov

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
38289	Česká Lípa	Žandov	Dolní Police		-735906,844	-973718,977	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,59	0,14	11,40	ANO		mapa
622723	Česká Lípa	Žandov	Žandov	Děčínská	-735248,719	-973643,436	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,43	0,16	12,19	ANO		mapa
272449	Česká Lípa	Žandov	Žandov	Náměstí	-735000,500	-973769,380	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,62	0,19	13,28	ANO		mapa
38193	Česká Lípa	Žandov	Žandov	Volfartická	-734713,869	-973413,799	Požární hydrant	Ne	PE 160	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,58	0,16	12,19	ANO		mapa