

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Jirkov

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
447345	Chomutov	Jirkov	Jirkov	5. května	-804658,870	-987616,510	Požární hydrant	Ne	LT 80	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,72	0,53	16,00	ANO		mapa
76817	Chomutov	Jirkov	Jirkov	Ervěnická	-805216,350	-988398,420	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	20.10.2021	provoz SČVK	0,68	0,22	5,40	ANO		mapa
456785	Chomutov	Jirkov	Jirkov	Havlíčkovo nám.	-805038,600	-988495,680	Požární hydrant	Ne	OC 80	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,89	0,33	6,62	ANO		mapa
600979	Chomutov	Jirkov	Jirkov	J. B. Foerstera	-804910,500	-987250,380	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,40	0,32	6,51	ANO		mapa
216657	Chomutov	Jirkov	Jirkov	Kostelní	-804952,352	-987874,878	Požární hydrant	Ne	PVC 200	80	07.09.2021	provoz SČVK	0,66	0,53	8,00	ANO		mapa
91889	Chomutov	Jirkov	Jirkov	Křížkova	-804412,931	-987157,391	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,53	0,22	5,40	ANO		mapa
569649	Chomutov	Jirkov	Jirkov	Na Louce	-804349,260	-987817,010	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	02.12.2021	provoz SČVK	0,70	0,30	16,00	ANO		mapa
452785	Chomutov	Jirkov	Jirkov	Na skalce	-804519,030	-987031,490	Požární hydrant	Ne	LT 100	80	07.09.2021	provoz SČVK	0,50	0,32	6,51	ANO		mapa
587854	Chomutov	Jirkov	Jirkov	nám. Dr. E. Beneše	-804898,200	-987718,140	Požární hydrant	Ne	LT 200	80	07.09.2021	provoz SČVK	0,72	0,40	27,00	ANO		mapa
286657	Chomutov	Jirkov	Jirkov	Nerudova	-805467,547	-988264,755	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	19.10.2021	provoz SČVK	0,37	0,22	5,40	ANO		mapa
235169	Chomutov	Jirkov	Jirkov	Palackého	-805128,570	-988300,000	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	07.09.2021	provoz SČVK	0,82	0,30	16,00	ANO		mapa
40001	Chomutov	Jirkov	Jirkov	Palackého	-805198,145	-988104,592	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	19.10.2021	provoz SČVK	0,86	0,23	5,52	ANO	bezručov a 514	mapa
685457	Chomutov	Jirkov	Jirkov	Vančurova	-805368,307	-988134,492	Požární hydrant	Ne	LT 100	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,78	0,30	6,31	ANO		mapa
286881	Chomutov	Jirkov	Jirkov	Vinařická	-805460,159	-987565,266	Požární hydrant	Ne	PE 160	80	19.10.2021	provoz SČVK	0,77	0,73	16,00	ANO		mapa
212001	Chomutov	Jirkov	Jirkov	Vinařická	-805536,262	-987365,115	Požární hydrant	Ne	PE 160	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,68	0,40	27,00	ANO		mapa

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Jirkov

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
173377	Chomutov	Jirkov	Jirkov	Vinařická	-805136,850	-987605,740	Požární hydrant	Ne	LT 100	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,46	0,35	6,81	ANO		mapa
202913	Chomutov	Jirkov	Jirkov	Za Pilou	-804610,411	-988237,843	Požární hydrant	Ne	PVC 90	80	19.10.2021	provoz SČVK	0,56	0,21	5,28	ANO		mapa
587853	Chomutov	Jirkov	Jirkov	Zaječická	-804713,990	-987925,650	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,68	0,54	8,00	ANO		mapa