

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Kadaň

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
21777	Chomutov	Kadaň	Kadaň	1. máje	-819128,470	-998644,590	Požární hydrant	Ne	LT 250	80	06.09.2021	provoz SČVK	0,55	0,20	5,15	ANO		mapa
22017	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Budovatelů	-819648,140	-999065,310	Požární hydrant	Ne	LT 80	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,42	0,22	5,40	ANO		mapa
449025	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Bystřická	-818956,190	-997981,130	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,52	0,45	7,73	ANO		mapa
170881	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Golovinova	-819336,258	-997972,675	Požární hydrant	Ne	LT 100	80	02.09.2021	provoz SČVK	0,36	0,28	16,00	ANO		mapa
170897	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Golovinova	-819419,642	-998008,990	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	02.09.2021	provoz SČVK	0,62	0,47	27,00	ANO		mapa
170865	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Husova	-819243,550	-997876,120	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,44	0,28	6,09	ANO		mapa
269729	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Husova	-819380,990	-998218,630	Požární hydrant	Ano	LT 100	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,39	0,28	6,09	ANO		mapa
78241	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Chomutovská	-819107,993	-997998,105	Požární hydrant	Ne	LT 80	80	18.11.2021	provoz SČVK	0,49	0,25	5,76	ANO		mapa
18641	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Jana Švermy	-820210,943	-998979,760	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	14.09.2021	provoz SČVK	0,58	0,24	5,64	ANO		mapa
171457	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Jana Švermy	-820073,770	-999046,777	Požární hydrant	Ne	LT 80	80	02.09.2021	provoz SČVK	0,50	0,45	7,73	ANO		mapa
22145	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Koželužská	-819223,690	-999478,230	Požární hydrant	Ne	LT 200	80	02.09.2021	provoz SČVK	0,67	0,43	7,55	ANO		mapa
226369	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Lipová	-818705,140	-999696,554	Požární hydrant	Ne	PVC 90	80	14.09.2021	provoz SČVK	0,45	0,28	6,09	ANO		mapa
527696	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Máchova	-819923,606	-999271,987	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	02.09.2021	provoz SČVK	0,49	0,47	7,89	ANO		mapa
85921	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Mírové náměstí	-819388,541	-999295,502	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	14.09.2021	provoz SČVK	0,41	0,20	5,15	ANO		mapa
21409	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Na Podlesí	-819835,104	-998321,438	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,82	0,31	6,41	ANO		mapa

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Kadaň

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
592340	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Na Podlesí	-819496,810	-998562,230	Požární hydrant	Ano	PVC 160	80	14.09.2021	provoz SČVK	0,65	0,41	7,37	ANO		mapa
170657	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Na Průtahu	-818978,679	-998617,960	Požární hydrant	Ano	PE 250	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,58	0,38	7,10	ANO		mapa
16529	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Na Příkopě	-819229,870	-999265,670	Požární hydrant	Ne	LT 125	80	14.09.2021	provoz SČVK	0,56	0,45	7,73	ANO		mapa
303585	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Nerudova	-819731,530	-999278,880	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,53	0,48	7,98	ANO		mapa
208817	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Nerudova	-819731,460	-999402,790	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,45	0,43	7,55	ANO		mapa
503055	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Obránců míru	-818781,711	-999578,580	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,45	0,22	5,40	ANO		mapa
225393	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Polní	-818491,460	-999568,930	Požární hydrant	Ne	OC 300	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,50	0,20	5,15	ANO		mapa
226481	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Průmyslová	-818446,813	-1000041,165	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,42	0,36	6,91	ANO		mapa
206417	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Skalní	-818978,015	-999683,025	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,55	0,42	7,46	ANO		mapa
112177	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Sládkova	-819427,529	-999550,703	Požární hydrant	Ne	PVC 90	80	02.09.2021	provoz SČVK	0,53	0,48	7,98	ANO		mapa
551105	Chomutov	Kadaň	Kadaň	T. G. Masaryka	-820211,370	-999069,040	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	02.09.2021	provoz SČVK	0,41	0,22	5,40	ANO		mapa
226353	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Topolová	-818600,029	-999838,330	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	14.09.2021	provoz SČVK	0,49	0,21	5,28	ANO		mapa
67953	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Třešňová	-819175,519	-997587,050	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,52	0,43	7,55	ANO		mapa
220065	Chomutov	Kadaň	Kadaň	U Splitu	-819954,355	-999420,710	Požární hydrant	Ne	LT 200	80	14.09.2021	provoz SČVK	0,66	0,46	7,81	ANO		mapa
300865	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Žatecká	-819298,764	-999557,085	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,53	0,42	7,46	ANO		mapa

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Kadaň

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
78353	Chomutov	Kadaň	Kadaň	Žatecká	-819256,070	-999602,860	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,63	0,50	8,00	ANO		mapa