

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Klášterec nad Ohří

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
213345	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Klášteřec nad Ohří	Družstevní	-825658,271	-996576,911	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,83	0,51	27,00	ANO		mapa
545308	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Klášteřec nad Ohří	Havlíčkova	-826441,660	-997234,919	Požární hydrant	Ne	PE 160	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,53	0,33	16,00	ANO		mapa
51057	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Klášteřec nad Ohří	Chomutovská	-825863,029	-997371,440	Požární hydrant	Ne	PE 160	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,57	0,44	16,00	ANO		mapa
579852	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Klášteřec nad Ohří	Karlovarská	-826672,860	-997216,880	Požární hydrant	Ne	PP 90	80	06.10.2021	provoz SČVK	0,39	0,22	5,40	ANO		mapa
588804	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Klášteřec nad Ohří	Kpt. Jaroše	-825927,990	-997218,900	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,61	0,22	5,40	ANO		mapa
303761	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Klášteřec nad Ohří	nám. Dr. Eduarda Beneše	-826308,088	-997345,001	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,57	0,41	7,37	ANO		mapa
226513	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Klášteřec nad Ohří	Okružní	-825706,918	-996435,240	Požární hydrant	Ne	LT 200	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,73	0,61	16,00	ANO		mapa
19121	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Klášteřec nad Ohří	Olšová	-825643,522	-996772,221	Požární hydrant	Ne	LT 200	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,82	0,21	13,96	ANO		mapa
16833	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Klášteřec nad Ohří	Školní	-825583,808	-997076,659	Požární hydrant	Ne	LT 100	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,53	0,22	5,40	ANO		mapa
502727	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Miřetice u Klášterce nad		-824972,990	-996410,230	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,62	0,41	16,00	ANO		mapa
74545	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Miřetice u Klášterce nad	Dlouhá	-825405,699	-996347,083	Požární hydrant	Ne	PVC 200	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,62	0,30	6,31	ANO		mapa
658890	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Miřetice u Klášterce nad	Chomutovská	-825189,630	-997373,060	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	18.10.2021	provoz SČVK	0,67	0,66	16,00	ANO		mapa
51265	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Miřetice u Klášterce nad	Nádražní	-824736,304	-997443,276	Požární hydrant	Ne	OC 300	80	14.09.2021	provoz SČVK	0,64	0,52	8,00	ANO		mapa
74673	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Miřetice u Klášterce nad	Petléřská	-825317,526	-996585,575	Požární hydrant	Ne	OC 300	80	14.09.2021	provoz SČVK	0,63	0,52	27,00	ANO		mapa
224129	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Miřetice u Klášterce nad	Pražská	-824838,672	-997583,141	Požární hydrant	Ano	OC 300	80	14.09.2021	provoz SČVK	0,62	0,23	22,54	ANO		mapa

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Klášterec nad Ohří

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
216801	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Miřetice u Klášterce nad	Severní	-824634,064	-997921,769	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	14.09.2021	provoz SČVK	0,51	0,21	13,96	ANO		mapa
300913	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	Miřetice u Klášterce nad	Souběžná	-824732,050	-997062,480	Požární hydrant	Ne	PVC 90	80	14.09.2021	provoz SČVK	0,61	0,51	8,00	ANO		mapa