

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Otvice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
615681	Chomutov	Otvice	Otvice		-804594,410	-989840,080	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,42	0,27	5,98	ANO		mapa
615682	Chomutov	Otvice	Otvice		-804475,060	-989865,570	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	02.09.2021	provoz SČVK	0,41	0,22	5,40	ANO		mapa