

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Všehrdy

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
619867	Chomutov	Všehrdy	Všehrdy		-805454,560	-996903,570	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	12.10.2021	provoz SČVK	0,54	0,53	8,00	ANO		mapa
656974	Chomutov	Všehrdy	Všehrdy		-805210,970	-996372,740	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	12.10.2021	provoz SČVK	0,57	0,51	8,00	ANO		mapa