

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Arnoltice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
464161	Děčín	Arnoltice	Arnoltice		-742540,098	-958978,140	Požární hydrant	Ano	PVC 160	100	29.09.2021	provoz SČVK	0,40	0,30	6,31	ANO		mapa