

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Benešov nad Ploučnicí

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
511389	Děčín	Benešov nad Ploučnicí	Benešov nad Ploučnicí		-741671,327	-969711,736	Požární hydrant	Ano	LT 150	100	06.09.2021	provoz SČVK	0,45	0,17	12,56	ANO		mapa
650567	Děčín	Benešov nad Ploučnicí	Benešov nad Ploučnicí	Pivovarská	-740722,890	-969978,300	Požární hydrant	Ano	PVC 225	80	06.09.2021	provoz SČVK	0,40	0,25	5,76	ANO		mapa
495682	Děčín	Benešov nad Ploučnicí	Benešov nad Ploučnicí	Wolkerova	-740163,499	-969869,033	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	06.09.2021	provoz SČVK	0,39	0,21	5,28	ANO		mapa