

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Hřensko

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
536987	Děčín	Hřensko	Hřensko		-742407,400	-955435,650	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	29.09.2021	provoz SČVK	0,54	0,40	7,28	ANO		mapa
569666	Děčín	Hřensko	Hřensko		-741962,043	-954444,395	Požární hydrant	Ne	LT 80	80	29.09.2021	provoz SČVK	0,45	0,35	6,81	ANO		mapa