

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Krásná Lípa

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
604829	Děčín	Krásná Lípa	Krásná Lípa	Havlíčková	-724564,693	-953877,879	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	16.11.2021	provoz SČVK	0,43	0,11	15,59	ANO		mapa
331345	Děčín	Krásná Lípa	Krásná Lípa	Křížikova	-724330,662	-953798,810	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	16.11.2021	provoz SČVK	0,48	0,18	19,94	ANO		mapa
331297	Děčín	Krásná Lípa	Krásná Lípa	Kyjovská	-724576,213	-952634,910	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	16.11.2021	provoz SČVK	0,67	0,26	15,54	ANO		mapa
477361	Děčín	Krásná Lípa	Krásná Lípa	Pražská	-724184,180	-953165,650	Požární hydrant	Ano	LT 200	80	16.11.2021	provoz SČVK	0,49	0,36	16,00	ANO		mapa
453009	Děčín	Krásná Lípa	Krásná Lípa	Varnsdorfská	-724018,236	-952966,239	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	16.11.2021	provoz SČVK	0,57	0,28	6,09	ANO		mapa