

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Varnsdorf

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
631364	Děčín	Varnsdorf	Varnsdorf		-715660,830	-954510,010	Požární hydrant	Ano	PVC 160	100	09.11.2021	provoz SČVK	0,41	0,16	18,80	ANO		mapa
631363	Děčín	Varnsdorf	Varnsdorf		-716771,900	-955235,030	Požární hydrant	Ano	OC 300	100	09.11.2021	provoz SČVK	0,32	0,12	16,28	ANO		mapa
327121	Děčín	Varnsdorf	Varnsdorf	Mariánská	-716604,922	-953983,690	Požární hydrant	Ano	OC 300	80	09.11.2021	provoz SČVK	0,42	0,36	6,91	ANO		mapa
9217	Děčín	Varnsdorf	Varnsdorf	Plzeňská	-716042,025	-955601,808	Požární hydrant	Ano	PVC 225	80	09.11.2021	provoz SČVK	0,37	0,21	13,96	ANO		mapa
617289	Děčín	Varnsdorf	Varnsdorf	Pohraniční Stráže	-716011,680	-953508,260	Požární hydrant	Ano	LT 175	100	09.11.2021	provoz SČVK	0,38	0,18	12,93	ANO		mapa