

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Albrechtice v Jizerských horách

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
344833	Jablonec nad Nisou	Albrechtice v Jizerských	Albrechtice v Jizerských		-673084,899	-976325,730	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	20.10.2021	provoz SČVK	0,60	0,30	6,31	ANO		mapa
536963	Jablonec nad Nisou	Albrechtice v Jizerských	Albrechtice v Jizerských		-673649,080	-975857,670	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	20.10.2021	provoz SČVK	0,55	0,28	6,09	ANO		mapa