

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Bedřichov

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
334993	Jablonec nad Nisou	Bedřichov	Bedřichov		-681423,140	-972423,159	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	05.10.2021	provoz SČVK	0,60	0,09	14,10	ANO		mapa
333841	Jablonec nad Nisou	Bedřichov	Bedřichov		-681665,501	-971757,611	Požární hydrant	Ano	PVC 160	80	05.10.2021	provoz SČVK	0,34	0,17	19,38	ANO		mapa