

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Desná

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
116033	Jablonec nad Nisou	Desná	Desná II	Poštovní	-670163,040	-977540,790	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	20.10.2021	provoz SČVK	0,65	0,44	7,64	ANO		mapa
345025	Jablonec nad Nisou	Desná	Desná III	Krkonošská	-669589,590	-976926,980	Požární hydrant	Ano	PVC 225	80	22.10.2021	provoz SČVK	0,55	0,28	6,09	ANO		mapa