

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Harrachov

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
367825	Jablonec nad Nisou	Harrachov	Harrachov		-662736,050	-976321,100	Požární hydrant	Ano	PE 160	80	12.10.2021	provoz SČVK	0,65	0,45	7,73	ANO		mapa
455665	Jablonec nad Nisou	Harrachov	Harrachov		-661237,790	-977550,110	Požární hydrant	Ano	LT 150	80	11.10.2021	provoz SČVK	0,45	0,32	6,51	ANO		mapa
544331	Jablonec nad Nisou	Harrachov	Harrachov		-661546,957	-976245,320	Požární hydrant	Ano	PE 200	80	11.10.2021	provoz SČVK	0,35	0,32	6,51	ANO		mapa
651856	Jablonec nad Nisou	Harrachov	Nový Svět		-662105,300	-975840,070	Požární hydrant	Ano	PE 160	80	11.10.2021	provoz SČVK	0,45	0,31	6,41	ANO		mapa
511366	Jablonec nad Nisou	Harrachov	Nový Svět		-662409,922	-975685,303	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	12.10.2021	provoz SČVK	0,35	0,20	5,15	ANO		mapa
511368	Jablonec nad Nisou	Harrachov	Nový Svět		-662211,780	-976090,550	Požární hydrant	Ano	PVC 225	80	11.10.2021	provoz SČVK	0,24	0,15	4,46	ANO		mapa
375329	Jablonec nad Nisou	Harrachov	Nový Svět		-663392,430	-975903,699	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	12.10.2021	provoz SČVK	0,50	0,36	6,91	ANO		mapa