

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Jenišovice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
51377	Jablonec nad Nisou	Jenišovice	Jenišovice		-684476,590	-990142,260	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	06.10.2021	provoz SČVK	0,65	0,42	16,00	ANO		mapa
551060	Jablonec nad Nisou	Jenišovice	Jenišovice		-683907,090	-989615,210	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	06.10.2021	provoz SČVK	0,51	0,22	14,29	ANO		mapa