

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Josefův Důl

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
56225	Jablonec nad Nisou	Josefův Důl	Josefův Důl		-675202,580	-974144,360	Požární hydrant	Ano	PVC 160	80	22.10.2021	provoz SČVK	0,90	0,42	7,46	ANO		mapa