

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Lučany nad Nisou

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

| ID GIS | Okres | Obec | Část obce | Ulice | Souřadnice X | Souřadnice Y | Funkce hydrantu | Nadzemní | DN_mat potrubí | DN hydrantu | Dne | Měření provedl | Tlak hs [MPa] | Tlak hd [MPa] | Průtok [l/s] | Provozu-schopnost | Závady | Odkaz |
|--------|--------------------|------------------|------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------------|-------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------|-------|
| 58481 | Jablonec nad Nisou | Lučany nad Nisou | Lučany nad Nisou | | -676655,710 | -978345,810 | Požární hydrant | Ano | PE 90 | 80 | 15.10.2021 | provoz SČVK | 0,68 | 0,25 | 5,76 | ANO | | mapa |
| 466849 | Jablonec nad Nisou | Lučany nad Nisou | Lučany nad Nisou | | -676338,170 | -978845,240 | Požární hydrant | Ano | PE 110 | 80 | 15.10.2021 | provoz SČVK | 0,25 | 0,08 | 13,30 | ANO | | mapa |