

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Maršovice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

| ID GIS | Okres | Obec | Část obce | Ulice | Souřadnice X | Souřadnice Y | Funkce hydrantu | Nadzemní | DN_mat potrubí | DN hydrantu | Dne | Měření provedl | Tlak hs [MPa] | Tlak hd [MPa] | Průtok [l/s] | Provozu- schopnost | Závady | Odkaz |
|--------|--------------------|-----------|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|----------|-------------------|----------------|------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|-------|
| 57857 | Jablonec nad Nisou | Maršovice | Čížkovice 1.díl | | -678594,800 | -983929,120 | Požární hydrant | Ano | PVC 160 | 80 | 26.10.2021 | provoz SČVK | 0,35 | 0,26 | 23,97 | ANO | | mapa |
| 352209 | Jablonec nad Nisou | Maršovice | Maršovice | | -678670,690 | -983334,050 | Požární hydrant | Ano | PVC 225 | 80 | 26.10.2021 | provoz SČVK | 0,40 | 0,18 | 19,94 | ANO | | mapa |
| 366321 | Jablonec nad Nisou | Maršovice | Maršovice | | -678375,850 | -983434,530 | Požární hydrant | Ano | PVC 225 | 80 | 26.10.2021 | provoz SČVK | 0,24 | 0,19 | 13,28 | ANO | | mapa |