

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Pěnčín

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
64961	Jablonec nad Nisou	Pěnčín	Alšovice		-677004,360	-985551,750	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	26.10.2021	provoz SČVK	0,36	0,19	20,49	ANO		mapa
540181	Jablonec nad Nisou	Pěnčín	Alšovice		-677044,020	-986583,540	Požární hydrant	Ano	PVC 225	80	26.10.2021	provoz SČVK	0,41	0,30	25,75	ANO		mapa
245681	Jablonec nad Nisou	Pěnčín	Bratříkov		-675717,970	-985182,070	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	11.10.2021	provoz SČVK	0,81	0,23	22,54	ANO		mapa
257329	Jablonec nad Nisou	Pěnčín	Dolní Černá Studnice		-677887,400	-983504,570	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	11.10.2021	provoz SČVK	0,65	0,21	21,54	ANO		mapa
98209	Jablonec nad Nisou	Pěnčín	Dolní Černá Studnice		-677475,330	-984511,920	Požární hydrant	Ano	PVC 225	80	11.10.2021	provoz SČVK	0,47	0,11	10,11	ANO		mapa
514562	Jablonec nad Nisou	Pěnčín	Jístebsko		-677098,180	-983811,300	Požární hydrant	Ano	OC 300	80	11.10.2021	provoz SČVK	1,21	0,52	27,00	ANO		mapa