

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Plavy

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
38257	Jablonec nad Nisou	Plavy	Plavy		-670684,620	-982958,719	Požární hydrant	Ano	LT 100	100	25.10.2021	provoz SČVK	0,70	0,38	7,10	ANO		mapa