

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Rychnov u Jablonce nad Nisou

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
581123	Jablonec nad Nisou	Rychnov u Jablonce nad	Rychnov u Jablonce nad	Kokonínská	-681934,667	-984635,364	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	26.10.2021	provoz SČVK	0,42	0,19	13,28	ANO		mapa
38369	Jablonec nad Nisou	Rychnov u Jablonce nad	Rychnov u Jablonce nad	Sokolská	-682699,090	-984288,400	Požární hydrant	Ano	PVC 160	80	26.10.2021	provoz SČVK	0,55	0,25	23,50	ANO		mapa