

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Smržovka

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

| ID GIS | Okres | Obec | Část obce | Ulice | Souřadnice X | Souřadnice Y | Funkce hydrantu | Nadzemní | DN_mat potrubí | DN hydrantu | Dne | Měření provedl | Tlak hs [MPa] | Tlak hd [MPa] | Průtok [l/s] | Provozu-schopnost | Závady | Odkaz |
|--------|--------------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------------|-------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------|----------------------|
| 109601 | Jablonec nad Nisou | Smržovka | Smržovka | Hlavní | -672830,610 | -979458,370 | Požární hydrant | Ano | PVC 160 | 80 | 20.10.2021 | provoz SČVK | 0,67 | 0,40 | 7,28 | ANO | | mapa |
| 466657 | Jablonec nad Nisou | Smržovka | Smržovka | Jiřetínská | -673714,310 | -977760,130 | Požární hydrant | Ano | PVC 110 | 80 | 20.10.2021 | provoz SČVK | 0,80 | 0,30 | 6,31 | ANO | | mapa |
| 36273 | Jablonec nad Nisou | Smržovka | Smržovka | Poštovní | -673978,420 | -979967,400 | Požární hydrant | Ano | PE 110 | 80 | 20.10.2021 | provoz SČVK | 0,65 | 0,48 | 7,98 | ANO | | mapa |
| 241825 | Jablonec nad Nisou | Smržovka | Smržovka | Roosewelta | -675700,080 | -978809,359 | Požární hydrant | Ne | LT 100 | 80 | 20.10.2021 | provoz SČVK | 0,73 | 0,42 | 7,46 | ANO | | mapa |
| 668489 | Jablonec nad Nisou | Smržovka | Smržovka | Sportovní | -675823,130 | -979324,430 | Požární hydrant | Ne | PE 110 | 80 | 22.10.2021 | provoz SČVK | 0,42 | 0,25 | 5,76 | ANO | | mapa |