

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Tanvald

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
65729	Jablonec nad Nisou	Tanvald	Šumburk nad Desnou	Vítězná	-670616,010	-979299,880	Požární hydrant	Ne	OC 150	80	21.10.2021	provoz SČVK	0,74	0,34	6,71	ANO		mapa
370801	Jablonec nad Nisou	Tanvald	Tanvald	Česká	-670910,820	-979237,850	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	21.10.2021	provoz SČVK	0,68	0,15	4,46	ANO		mapa
463873	Jablonec nad Nisou	Tanvald	Tanvald	Palackého	-671642,040	-979588,510	Požární hydrant	Ano	LT 100	80	21.10.2021	provoz SČVK	0,74	0,34	6,71	ANO		mapa
551372	Jablonec nad Nisou	Tanvald	Tanvald	Pod Špičákem	-671669,130	-979073,440	Požární hydrant	Ne	LT 250	80	21.10.2021	provoz SČVK	0,75	0,48	7,98	ANO		mapa
632968	Jablonec nad Nisou	Tanvald	Tanvald	U Lesíka	-671987,550	-979190,220	Požární hydrant	Ano	LT 150	80	21.10.2021	provoz SČVK	0,57	0,34	6,71	ANO		mapa