

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Železný Brod

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
36113	Jablonec nad Nisou	Železný Brod	Horská Kamenice		-672861,600	-989816,840	Požární hydrant	Ne	LT 80	80	27.10.2021	provoz SČVK	0,52	0,09	9,14	ANO		mapa
477425	Jablonec nad Nisou	Železný Brod	Železný Brod	Brodecká	-675463,077	-990074,484	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	29.10.2021	provoz SČVK	0,48	0,28	24,87	ANO		mapa
60321	Jablonec nad Nisou	Železný Brod	Železný Brod	Jiráskovo nábřeží	-675744,659	-989651,510	Požární hydrant	Ne	PE 160	80	29.10.2021	provoz SČVK	0,60	0,28	24,87	ANO		mapa
337649	Jablonec nad Nisou	Železný Brod	Železný Brod	Na Vápence	-675341,013	-990035,871	Požární hydrant	Ano	LT 150	80	29.10.2021	provoz SČVK	0,65	0,32	26,59	ANO		mapa
250113	Jablonec nad Nisou	Železný Brod	Železný Brod	Smetanovo zátíší	-676245,500	-989639,790	Požární hydrant	Ano	LT 100	80	29.10.2021	provoz SČVK	0,65	0,23	22,54	ANO		mapa