

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Klobuky

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
678725	Kladno	Klobuky	Čeradice		-768452,030	-1016269,690	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	26.10.2021	provoz SČVK	0,60	0,15	4,46	ANO		mapa
766723	Kladno	Klobuky	Páleček		-767288,850	-1016498,660	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	26.10.2021	provoz SČVK	0,65	0,15	4,46	ANO		mapa