

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Bílá

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
603548	Liberec	Bílá	Bílá		-690771,660	-984835,320	Požární hydrant	Ano	LT 600	100	03.09.2021	provoz SČVK	0,52	0,50	8,00	ANO		mapa
605765	Liberec	Bílá	Domaslavice		-692728,330	-983267,900	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,56	0,26	5,87	ANO		mapa
35153	Liberec	Bílá	Hradčany		-692714,560	-987774,320	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,30	0,20	5,15	ANO		mapa
101665	Liberec	Bílá	Petrašovice		-689503,610	-985072,950	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,32	0,21	5,28	ANO		mapa
558082	Liberec	Bílá	Trávníček		-691982,270	-989135,250	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	17.10.2018	provoz SČVK	1,05	0,30	6,31	ANO	KŘÍŽOVA TKA U	mapa
570581	Liberec	Bílá	Vlčetín		-692015,850	-983111,650	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,54	0,40	7,28	ANO		mapa
217137	Liberec	Bílá	Vlčetín		-691216,540	-983598,000	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,60	0,45	7,73	ANO		mapa
254305	Liberec	Bílá	Vlčetín		-691479,890	-984057,280	Požární hydrant	Ne	PE 160	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,38	0,22	5,40	ANO		mapa