

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Cetenov

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
261089	Liberec	Cetenov	Cetenov		-699287,980	-986504,830	Požární hydrant	Ne	PVC 90	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,24	0,18	4,89	ANO		mapa
346113	Liberec	Cetenov	Dehtáry		-698951,230	-985198,530	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,40	0,16	4,61	ANO		mapa
217505	Liberec	Cetenov	Hrubý Lesnov		-698682,570	-985879,540	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,44	0,22	5,40	ANO		mapa
223393	Liberec	Cetenov	Hrubý Lesnov		-698862,960	-985619,880	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,30	0,16	4,61	ANO		mapa