

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Chotyně

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
64273	Liberec	Chotyně	Chotyně		-699975,710	-964170,190	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,55	0,47	27,00	ANO		mapa
172017	Liberec	Chotyně	Chotyně		-700735,399	-964339,810	Požární hydrant	Ano	OC 80	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,58	0,01	4,70	ANO		mapa
172081	Liberec	Chotyně	Chotyně		-700151,598	-964572,530	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,50	0,23	22,54	ANO		mapa
172897	Liberec	Chotyně	Chotyně		-700906,240	-966275,460	Požární hydrant	Ano	OC 80	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,54	0,01	4,70	ANO		mapa
217217	Liberec	Chotyně	Chotyně		-700249,191	-964882,719	Požární hydrant	Ano	PE 160	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,60	0,50	27,00	ANO		mapa
221265	Liberec	Chotyně	Chotyně		-699767,143	-964453,426	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,62	0,03	8,14	ANO		mapa
334529	Liberec	Chotyně	Chotyně		-700632,279	-964531,295	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,56	0,08	13,30	ANO		mapa