

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Chrastava

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
616003	Liberec	Chrastava	Dolní Chrastava	Pobřežní	-694485,590	-967850,290	Požární hydrant	Ano	LT 300	100	15.06.2021	provoz SČVK	0,65	0,40	27,00	ANO		mapa
524862	Liberec	Chrastava	Horní Chrastava	Frýdlantská	-692815,870	-967233,560	Požární hydrant	Ne	PE 160	80	15.06.2021	provoz SČVK	0,30	0,25	23,50	ANO		mapa
525122	Liberec	Chrastava	Horní Chrastava	Frýdlantská	-692981,220	-967308,410	Požární hydrant	Ne	PE 160	80	15.06.2021	provoz SČVK	0,34	0,14	17,59	ANO		mapa
239617	Liberec	Chrastava	Chrastava	Střelecký vrch	-693352,620	-968360,710	Požární hydrant	Ano	PVC 160	100	15.06.2021	provoz SČVK	0,52	0,14	17,59	ANO		mapa
49089	Liberec	Chrastava	Chrastava	Vítkovská	-693591,180	-967547,909	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	12.09.2017	provoz SČVK	0,65	0,40	27,00	ANO		mapa