

Přehled požárních hydrantů

OBEČ: Čtveřín

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
216993	Liberec	Čtveřín	Čtveřín		-687691,960	-993753,380	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	20.09.2021	provoz SČVK	0,58	0,14	4,31	ANO		mapa
359729	Liberec	Čtveřín	Čtveřín		-687907,830	-989954,650	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	20.09.2021	provoz SČVK	0,36	0,24	5,64	ANO		mapa
608965	Liberec	Čtveřín	Doubí		-687190,840	-991066,520	Požární hydrant	Ano	PVC 160	80	20.09.2021	provoz SČVK	0,42	0,27	5,98	ANO		mapa
609634	Liberec	Čtveřín	Doubí		-687140,880	-990840,470	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	20.09.2021	provoz SČVK	0,30	0,22	5,40	ANO		mapa
357089	Liberec	Čtveřín	Doubí		-687480,374	-992537,609	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	20.09.2021	provoz SČVK	0,45	0,16	4,61	ANO		mapa