

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Dlouhý Most

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
236881	Liberec	Dlouhý Most	Dlouhý Most		-688025,780	-979811,560	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	02.12.2021	provoz SČVK	0,50	0,34	6,71	ANO		mapa
250625	Liberec	Dlouhý Most	Dlouhý Most		-688110,120	-981504,169	Požární hydrant	Ano	PVC 90	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,88	0,25	5,76	ANO		mapa
250673	Liberec	Dlouhý Most	Dlouhý Most		-688182,080	-981587,359	Požární hydrant	Ne	PVC 90	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,45	0,38	7,10	ANO		mapa
338673	Liberec	Dlouhý Most	Dlouhý Most		-687479,710	-980474,200	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,45	0,38	7,10	ANO		mapa
340305	Liberec	Dlouhý Most	Dlouhý Most		-687674,830	-980043,050	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,42	0,37	7,00	ANO		mapa
352769	Liberec	Dlouhý Most	Dlouhý Most		-687566,930	-979542,700	Požární hydrant	Ne	OC 150	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,75	0,66	8,00	ANO		mapa
611211	Liberec	Dlouhý Most	Dlouhý Most		-688170,860	-979410,980	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,49	0,38	7,10	ANO		mapa
612803	Liberec	Dlouhý Most	Dlouhý Most		-687114,280	-980771,000	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,36	0,30	6,31	ANO		mapa