

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Hodkovice nad Mohelkou

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
597455	Liberec	Hodkovice nad Mohelkou	Hodkovice nad Mohelkou		-686909,620	-984984,790	Požární hydrant	Ano	LT 600	100	01.09.2020	provoz SČVK	0,65	0,58	8,00	ANO		mapa
597454	Liberec	Hodkovice nad Mohelkou	Hodkovice nad Mohelkou	Liberecká	-687452,560	-984888,450	Požární hydrant	Ano	LT 600	100	01.09.2020	provoz SČVK	0,42	0,36	6,91	ANO		mapa
487288	Liberec	Hodkovice nad Mohelkou	Hodkovice nad Mohelkou	Pelíkovická	-686238,670	-985521,790	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,52	0,16	4,61	ANO		mapa
465297	Liberec	Hodkovice nad Mohelkou	Hodkovice nad Mohelkou	Pražská	-686824,810	-985980,420	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,55	0,22	5,40	ANO		mapa
239185	Liberec	Hodkovice nad Mohelkou	Hodkovice nad Mohelkou	Sportovní	-687032,980	-985157,760	Požární hydrant	Ano	LT 150	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,62	0,46	7,81	ANO		mapa