

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Křižany

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
104785	Liberec	Křižany	Křižany		-699867,490	-975719,010	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	29.09.2021	provoz SČVK	0,50	0,25	5,76	ANO		mapa
111057	Liberec	Křižany	Křižany		-699300,960	-975772,370	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	29.09.2021	provoz SČVK	0,33	0,22	5,40	ANO		mapa
112225	Liberec	Křižany	Křižany		-698928,319	-975791,309	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	29.09.2021	provoz SČVK	0,60	0,29	6,20	ANO		mapa
112657	Liberec	Křižany	Křižany		-697023,449	-976403,099	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	29.09.2021	provoz SČVK	0,60	0,14	4,31	ANO		mapa
112689	Liberec	Křižany	Křižany		-697715,690	-976164,490	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	29.09.2021	provoz SČVK	0,26	0,18	4,89	ANO		mapa
362513	Liberec	Křižany	Křižany		-697311,350	-976206,710	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	29.09.2021	provoz SČVK	0,74	0,38	7,10	ANO		mapa
369281	Liberec	Křižany	Křižany		-698143,780	-976121,280	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	29.09.2021	provoz SČVK	0,36	0,21	5,28	ANO		mapa
621123	Liberec	Křižany	Křižany		-698590,910	-975817,980	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	29.09.2021	provoz SČVK	0,50	0,27	5,98	ANO		mapa
369329	Liberec	Křižany	Žibřidice		-703537,190	-974568,350	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	02.12.2021	provoz SČVK	0,58	0,23	5,52	ANO		mapa
364881	Liberec	Křižany	Žibřidice		-702465,199	-974877,400	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	02.12.2021	provoz SČVK	0,42	0,23	5,52	ANO		mapa
364929	Liberec	Křižany	Žibřidice		-702863,910	-974732,900	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	29.09.2021	provoz SČVK	0,48	0,24	5,64	ANO		mapa
112097	Liberec	Křižany	Žibřidice		-703210,162	-974760,887	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	29.09.2021	provoz SČVK	0,54	0,25	5,76	ANO		mapa
106129	Liberec	Křižany	Žibřidice		-702145,290	-975066,350	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	02.12.2021	provoz SČVK	0,40	0,22	5,40	ANO		mapa