

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Osečná

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
241793	Liberec	Osečná	Druzcov		-697590,310	-977709,670	Požární hydrant	Ne	PVC 90	80	07.09.2021	provoz SČVK	0,52	0,23	5,52	ANO		<a href="#">mapa</a>
605460	Liberec	Osečná	Druzcov		-697269,680	-977693,530	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	07.09.2021	provoz SČVK	0,44	0,26	5,87	ANO		<a href="#">mapa</a>
605458	Liberec	Osečná	Lázně Kundratice	Českolipská	-699225,300	-980393,090	Požární hydrant	Ano	LT 150	100	07.09.2021	provoz SČVK	0,60	0,55	8,00	ANO		<a href="#">mapa</a>
605459	Liberec	Osečná	Lázně Kundratice	Českolipská	-699754,250	-980268,850	Požární hydrant	Ano	LT 100	100	07.09.2021	provoz SČVK	0,66	0,52	8,00	ANO		<a href="#">mapa</a>
346065	Liberec	Osečná	Lázně Kundratice	Lázeňská	-699735,377	-980886,148	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	07.09.2021	provoz SČVK	0,53	0,20	5,15	ANO		<a href="#">mapa</a>
500489	Liberec	Osečná	Osečná	Českodubská	-698393,440	-981069,910	Požární hydrant	Ne	PE 160	80	19.10.2020	provoz SČVK	0,31	0,30	6,31	ANO		<a href="#">mapa</a>