

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Paceřice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
97089	Liberec	Paceřice	Husa		-686976,630	-990214,340	Požární hydrant	Ne	LT 100	80	02.09.2021	provoz SČVK	0,39	0,22	5,40	ANO		mapa
340209	Liberec	Paceřice	Husa		-686974,650	-990350,230	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	03.09.2021	provoz SČVK	0,42	0,25	5,76	ANO	29.11.2021 Par: p.	mapa
609619	Liberec	Paceřice	Husa		-687360,300	-990063,020	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	02.09.2021	provoz SČVK	0,40	0,24	5,64	ANO		mapa
618574	Liberec	Paceřice	Husa		-686760,060	-990473,700	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	02.09.2021	provoz SČVK	0,50	0,22	5,40	ANO		mapa