

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Pěnčín

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
100817	Liberec	Pěnčín	Kamení		-689183,909	-991734,760	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	25.10.2018	provoz SČVK	0,86	0,39	7,19	ANO	ALBRECHTICE 6	mapa
335137	Liberec	Pěnčín	Kamení		-689404,380	-992018,370	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,84	0,19	5,02	ANO		mapa
192449	Liberec	Pěnčín	Střížovice		-690286,510	-992159,319	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	10.09.2021	provoz SČVK	0,80	0,15	4,46	ANO		mapa
335089	Liberec	Pěnčín	Vitanovice		-689833,440	-992748,660	Požární hydrant	Ne	PVC 90	80	08.09.2021	provoz SČVK	0,90	0,24	5,64	ANO		mapa