

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Radimovice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
38625	Liberec	Radimovice	Radimovice		-688093,120	-990305,630	Požární hydrant	Ne	PVC 90	80	02.09.2021	provoz SČVK	0,50	0,26	5,87	ANO		mapa
597446	Liberec	Radimovice	Radimovice		-688096,490	-989820,860	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	02.09.2021	provoz SČVK	0,30	0,16	4,61	ANO		mapa
620182	Liberec	Radimovice	Radimovice		-688394,150	-989835,580	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	02.09.2021	provoz SČVK	0,38	0,26	5,87	ANO		mapa