

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Rynoltice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
335793	Liberec	Rynoltice	Jítrava		-702233,656	-969135,954	Požární hydrant	Ne	LT 80	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,52	0,03	8,14	ANO		mapa
223521	Liberec	Rynoltice	Jítrava		-701335,688	-969905,220	Požární hydrant	Ano	LT 80	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,53	0,01	4,70	ANO		mapa
223617	Liberec	Rynoltice	Jítrava		-701813,451	-969385,761	Požární hydrant	Ano	LT 80	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,37	0,01	4,70	ANO		mapa
231249	Liberec	Rynoltice	Rynoltice		-703476,430	-970864,890	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,50	0,20	21,02	ANO		mapa
337217	Liberec	Rynoltice	Rynoltice		-704284,336	-969057,721	Požární hydrant	Ne	LT 100	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,60	0,22	22,05	ANO		mapa
345201	Liberec	Rynoltice	Rynoltice		-704398,687	-969366,618	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,65	0,26	23,97	ANO		mapa
554921	Liberec	Rynoltice	Rynoltice		-704424,730	-970036,270	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	01.09.2021	provoz SČVK	0,65	0,32	26,59	ANO		mapa